

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY**

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00386-24
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 11 листопада 2024 до 10 листопада 2026
Term of validity is from



**10393
Сертифікація
продукції**

7306, 7307

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Продукція
Production

Обтискні фітинги зі сталі з зовнішнім гальванічним цинк-нікелевим покриттям під комерційною назвою системи 'Megapress с SC-Contur' для будівництва замкнутих мереж опалення, замкнутих контурів опалення та охолодження будинків і споруд з тиском до 16 бар і робочою температурою до 110 °C)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

вимогам до стійкості з'єднань труб із фітингами згідно з п. Г.1.4, Г.2.2 додатку Г ДБН В.2.5-67:2013 'Опалення, вентиляція і кондиціонування' та п. 27.2.2 ДБН В.2.5-64:2012 'Внутрішній водопровід та каналізація' при випробувальному тиску 2,4 МПа та температурі 95 °C

Виробник (и)
Producer (s)

"Viega GmbH & Co. KG", D-57439, Viega Platz, 1, Attendorn, Germany (Німеччина)

Сертифікат видано
Certificate is issued on

"Viega GmbH & Co. KG", D-57439, Viega Platz, 1, Attendorn, Germany (Німеччина)

Додаткова інформація
Additional information

Обтискні фітинги зі сталі з зовнішнім гальванічним цинк-нікелевим покриттям під комерційною назвою системи 'Megapress с SC-Contur' для будівництва замкнутих мереж опалення, замкнутих контурів опалення та охолодження будинків і споруд з тиском до 16 бар і робочою температурою до 110 °C), що виготовляються серійно з 11 листопада 2024 до 10 листопада 2026 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065, атестат акредитації 10393 чинний до 14.03.2026 тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі Протоколу випробувань № 2003 від 11.11.2024 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
On the grounds of 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, атестат про акредитацію № 202334 від 28 жовтня 2024, висновку за аналізом документації № 317-Б/СА від 11 листопада 2024

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР

(ім'я, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)
М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77