

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Стройтехнорм», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
тел./факс + 375 17 288-61-21, тел. + 375 17 283-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 01.0960.20

Дата регистрации « 31 » января 2020 г.

Действительно до « 31 » января 2025 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Трубы сварные (прямошовные) круглого сечения торговой марки «Viega» из нержавеющей стали номинальным наружным диаметром от 12 до 108 мм и детали соединительные к ним торговой марки «Viega» из нержавеющей стали и бронзы.

2. Назначение

Для устройства внутренних систем газоснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения с температурой рабочей среды до 140 °С и рабочим давлением до 1,6 МПа (в зависимости от материала уплотнения и типа детали соединительной).

3. Изготовитель

«ficher Edelstahlrohre GmbH», Австрия, Im Gewerbegebiet 7, D-77855, Achern-Fautenbach – (трубы);
«Viega Supply Chain GmbH & Co. KG», Германия, Viegastraße 1, 99518, Großheringen; Zum Langen Acker 7, 57439, Attendorn-Ennest (детали соединительные).

4. Заявитель

«Viega Technology GmbH & Co. KG», Германия,
Viega Platz 1, 57439, Attendorn.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний ЦИСП РУП «Стройтехнорм» (аттестат аккредитации № BY/112 1.0494) от 11.01.2020 № 13(3)-20/20;

протокола испытаний НИИЛ БиСМ БНТУ (аттестат аккредитации № BY/112 1.0024) от 27.12.2019 № 4132;

акта инспекционного контроля заводской системы производственного контроля от 17.10.2019 г.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Стройтехнорм» осуществляет инспекционный контроль производства продукции «ficher Edelstahlrohre GmbH», Австрия, и «Viega Supply Chain GmbH & Co. KG», Германия.

7. Особые отметки

Пример маркировки труб: VIEGA SANPRESS ROHR 1.4521 DVGW DW-7301BS0375 SVGW SINTEF TSU ÖVGW W1. 144/W1.365 KIWA VA 1.12/1703 SZU B-30-00339-08 <Certif> ATG 13/2427 VdS G 4070017 PN16 15×1,0 fi 23.04.17 CH:8383651/1 F.J1027 ATEC 14/12-1724 CSTBat-141-1724 CF DOP 10312-10 615934 05 EN10312 GDV 02/00003.

Пример маркировки деталей соединительных из бронзы: Viega RN 15 DVGW KIWA I I A I m.

Пример маркировки деталей соединительных из стали: Viega RN15×½ W DVGW 3gBNYAB6.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

И.Л. Лишай

23 января 2020 г.

№ 0011573

