



Firma
Viega GmbH
z.H. Herrn Ing. Franz Landershammer
Raiffeisenplatz 1, Top 4a
4863 Seewalchen am Attersee

Projekt. Nr.: 18062

Bestellung vom: 28.6.2018

Unser Zeichen: FT. 8/669/00/18
Ifd.Nr.: 1890

Datum: 01.08.2018

Betrifft: Prüfung des Systems Viega Megapress

Bestätigung System Viega Megapress

Verwendung für Nasslöschanlagen
und
ortsfesten Löschwasseranlagen

Verfasser:

Prüfstelle für Brandschutztechnik GmbH
des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes
Voitgasse 4
1220 Wien
Tel: +43 (1) 5441233

Inhalt

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Allgemeines | 3 |
| 2 | Überlassene Unterlagen..... | 3 |
| 3 | Beschreibung | 3 |
| 4 | Bestätigung | 4 |

1 Allgemeines

Aufgrund des Auftrags der Fa. Viega GmbH, Raiffeisenplatz 1, Top 4a, 4863 Seewalchen am Attersee vom 28.06.2018, wird eine Bestätigung über die Verwendung des Pressfitting-Rohrsystem aus Metall „Megapress“ und „Megapress S XL“ ausgestellt

2 Überlassene Unterlagen

- VdS Anerkennung von Bauteilen und Systemen:
Pressfitting-Rohrsystem aus Metall „Megapress“ und „Megapress S XL“
G 414021 vom 10.02.2017
Gültig vom 10.02.2017 bis 26.02.2018
- VdS Anerkennung von Bauteilen und Systemen:
Pressfitting-Rohrsystem aus Metall „Megapress“ und „Megapress S XL“
G 414021 vom 23.03.2018
Gültig vom 23.03.2018 bis 23.03.2022

Anmerkung: gültig ist für diese Bestätigung die VdS Anerkennung vom 23.03.2018

3 Beschreibung

Beim System „Megapress“ und „Megapress S XL“ handelt es sich um ein Pressfitting-System zur Anwendung mit Standardstahlrohr sowie genutete Rohre für Rohrkupplungen für nasse und trockene Rohrnetze.

Das Pressfitting-Rohrsystem aus Metall „Megapress“ und „Megapress S XL“ kann gemäß VdS-Anerkennung G 414021 vom 23.03.2018 in ortsfesten Wasserlöschanlagen unter nachfolgenden Voraussetzungen verwendet werden:

- Nennweiten und Rohrmaterial gem. Anerkennung G 414021 vom 23.03.2018:
 - Megapress bis DN 50; zulässiger Druck 16 bar
 - Megapress XL DN 65; zulässiger Druck 16 bar
 - Megapress XL DN 80; zulässiger Druck 12,5 bar
 - Megapress XL DN 100; zulässiger Druck 10 bar
- Verwendbar nur mit den Werkzeugen lt. Anwenderdokumenten des Herstellers

4 Bestätigung

Seitens der Prüfstelle für Brandschutztechnik wird bestätigt, dass das System „Megapress“ und „Megapress S XL“ für Nasslöschanlagen (Sprinkleranlagen nass und trocken, Sprühwasserlöschanlagen) sowie für ortsfeste Löschwasseranlagen entsprechend der Anerkennung G 414021 vom 23.03.2018 verwendet werden kann.

Der Sachgebietsleiter
Ing. Johann Ettl, MSc.

Der Geschäftsführer



(Dipl.Ing. Wilfried Pausa)