



CERTIFIKAT O SKLADNOSTI



STISLJIVI SPOJNI ELEMENTI ZA PLINSKE INSTALACIJE

PROFIPRESS G in PROFIPRESS G XL

št. certifikata: C2795/26

velja do: 27. 01. 2029

Naročnik/dobavitelj : Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1, 57439 Attendorn

Proizvajalec: Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1, 57439 Attendorn

Podatki o izdelku/sistemu:

- **zunanj premer cevi (mm):** PROFIPRESS G: 12 ; 15 ; 18 ; 22 ; 28 ; 35 ; 42 ; 54
PROFIPRESS G XL: 64
- **material spojnih elementov:** baker, rdeča litina CC 499K in bron CC 246E/CuSi4Zn9MnP
- **material cevi:** baker (SIST EN 1057, DVGW GW 392), po navodilih proizvajalca VIEGA
- **instalacije:** gorljivi plini in ostali mediji, po navodilih proizvajalca VIEGA

Preskušeni vzorci ustrezajo zahtevam standarda(ov) ali normativnega(ih) dokumenta(ov):

DVGW G 5614 (01.12.2013) : Unlösbare Rohrverbindungen für metallene Gasleitungen; Pressverbinder

Certifikat je izdan na osnovi:

Poročilo o preskušanju: 2823/TL-26
Certifikat DVGW: DG-4550AU0070

Opombe: Certifikat je izdan izključno na osnovi sprejemljivih rezultatov preizkušenih spojev.
Rezultati se nanašajo izključno na preizkušene vzorce.
Preiskusni tlak: voda, 25bar

Ljubljana, dne 02. 02. 2026

Direktor :

Dr.-Ing. Miro Urban, univ. dipl. inž.



INSTITUT ZA VARILSTVO
Welding Institute