



CERT

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-6340CM0223**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Viega GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Viega Deutschland GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Thermisch gesteuertes Regulierventil (6340)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Easytop-Zirkulationsregulierventil, thermisch gesteuert, aus Rotguss oder Siliziumbronze, mit Pressanschlüssen und SC-Contur (unverpresst undicht) oder mit Außengewinde nach ISO 228
<b>Modell</b> <i>model</i>	2281...
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: TZ 009/18 vom 17.06.2019 (TZW) Mechanikprüfung: TZ 001/15 vom 28.08.2015 (TZW) Baumusterprüfung: TZ 001/10+TZ002/10 vom 23.05.2011 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0197/16 vom 08.07.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 105/16 vom 15.06.2016 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0281/17 vom 25.07.2017 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: W-298922-18-SI/to vom 04.06.2018 (WHY)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 554 (01.03.2011) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	23.05.2026 / 21-0183-WNV

70029-04-A-DE

31.03.2021 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
2281.5; 2281.15; 2281.7; 2281.3	Druckstufe: PN 10 Nenndurchmesser: DN 15 mm	
2281.5; 2281.15; 2281.7; 2281.3	Druckstufe: PN 10 Nenndurchmesser: DN 20 mm	
<b>Ausführungsvariante</b> <i>type variation</i>	<b>Erläuterungen</b> <i>explanations</i>	
2281.5; 2281.7	mit Pressanschlüssen 15 mm, 18 mm und 22 mm	
2281.15; 2281.3	mit Außengewinde G 3/4" und G 1"	
<b>Verwendungshinweise / Bemerkungen</b> <i>hints of utilization / remarks</i>		
Werkstoff: Rotguss (CC499K) oder Siliziumbronze (CC246E / CuSi4Zn9MnP)		

DWG