DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4511CP0649
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Viega GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Vertreiber ***distributor***	Viega GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Produktart ***product category***	Rohrleitungsteile und Zubehör: Anbohrarmatur für Rohrleitungen aus PE-HD (4511)
Produktbezeichnung ***product description***	Anbohrarmatur aus glasfaserverstärktem Plyamid für Gasversorgungsleitungen aus PE 80, PE 100, PE-Xa, Pe-Xb und Pe-Xc
Modell ***model***	969...G
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: RA4707.225081.22 vom 16.08.2022 (SKZ) Baumusterprüfung: 108256/13-II vom 20.03.2014 (SKZ)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DVGW VP 304 (01.06.2006)- in Anlehnung (siehe Bemerkung)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	20.03.2026 / 22-0629-GNV

70029.04 A DE

20.03.2023 Kir A-1/2 G. Schmidt
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ *type*	**Technische Daten** *technical data*	**Bemerkungen** *remarks*
969...G	Nenndruckstufe: PN 4/8/10 Nennweite der Versorgungsleitung: 63 mm	
969...G	Nenndruckstufe: PN 4/8/10 Nennweite der Versorgungsleitung: 90 mm	
969...G	Nenndruckstufe: PN 4/8/10 Nennweite der Versorgungsleitung: 110 mm	
969...G	Nenndruckstufe: PN 4/8/10 Nennweite der Versorgungsleitung: 125 mm	
969...G	Nenndruckstufe: PN 4/8/10 Nennweite der Versorgungsleitung: 140 mm	
969...G	Nenndruckstufe: PN 4/8/10 Nennweite der Versorgungsleitung: 160 mm	

Ausführungsvariante *type variation*	**Erläuterungen** *explanations*
9690 G	senkrechte Anbohrung, mit Betriebsabsperrung
9692 G	senkrechte Anbohrung, ohne Betriebsabsperrung
969...G	Anschlussleitungen: DN 25, 32, 40, 50
969...G	Für den Anschluß von Geopress- oder Geopress K-Verbindungsstücken.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Nennweiten der Versorgungsleitung: 63 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm und 225 mm
Verwendbar für folgende Versorgungsleitungen:
Rohre aus PE 80 gem. DVGW GW 335-Teil A2, maximaler Betriebsdruck: 4 bar
Rohre aus PE 100 gem. DVGW GW 335-Teil A2, maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Rohre aus PE-Xa gem. DVGW GW 335-Teil A3, maximaler Betriebsdruck: 8 bar
Rohre aus PE-Xb und PE-Xc gem. DVGW VP 640, maximaler Betriebsdruck: 8 bar
Die Prüfung und Zertifizierung der aufgeführten Anbohrarmaturen erfolgte für Rohre aus PE-Xb und PE-Xc in Anlehnung an DVGW VP 304.