

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62	1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Återströmning	6:624	
Utformning	6:625	1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Easytop-snedsåtesventil (friflödesventil) med SC-Contur, Bruksanvisning, daterad 2019-05-02, 21 sidor.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 127, Kontrollorgan: DTI


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
R. Nussbaum AG, Olten, Schweiz.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare*	Viega
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	0297/04
Ventildimension*	<i>dimension</i>
Anslutningsdimension*	<i>dimension</i>
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE
Kontrollorgan	DTI

*märkning på koppling

Bedömningsunderlag

Rapport 0207-4530, 0305-4655, 0210-4549, 0407-4848, 0409-4872, 0808-5399 och 0409-4873 från SVGW, Schweiz.

Rapport TZW TA054/15, TZW TA 010/16, TZW RV 015-16, TZW TA 011-16, TZW TA054-15, TZW RV 002-16, TZW RV 003/16, TZW RV 002/16, TZW TA029/15, TZW TA039/15, TZW TA026-15, TZW TA 012-16 och TZW RV 016-16 från TZW, Tyskland.

Rapport 558576 och 707699-5 från DTI, Danmark.

Rapport KA 253/09 och MO 148/11 från TZW, Tyskland.

Kommentarer

Avstängningsventilerna har godkänts i enlighet med NKB Produktregler nr 13 "Avstängningsventiler", daterad oktober 1989. Backventilerna har godkänts i enlighet med NKB Produktregler nr 9 för backventiler, daterad januari 1990. Presskopplingarna har godkänts i enlighet med relevanta delar av NKB 12 "Mekaniska kopplingar av metall för kopparrör", daterad oktober 1989.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2019-05-02, med giltighetstid t.o.m. 2024-05-01.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-05-01.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric