



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schuberttring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at
Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Arbeit und Wirtschaft



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.228

Produkt

MAXIPLEX

Geltungsdauer

bis Ende Juni 2025

Klemmverbinder aus Rotguss
für Trinkwasserrohre aus PE 80 und PE 100

in den Dimensionen Ø 20 bis 63 mm

Inhaber

Viega GmbH & Co KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
DEUTSCHLAND

Weitere Angaben siehe Seite 2

◆ Vertrieb in Österreich

Vertriebs- und Seminarcenter Viega GmbH
Sanitär- und Heizungssysteme
Raiffeisenplatz 1, Top 4a
4863 Seewalchen

Hersteller

Viega GmbH & Co KG / DE

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM - VA KU 30150 vom 26. August 2022

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-W 300 Ausgabe Januar 2019

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 20. Oktober 2022


Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
 A-1010 Wien, Schuberttring 14
 Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
 E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at
 Akkreditiert durch das Bundesministerium
 für Arbeit und Wirtschaft



Produkt (Fortsetzung)

Produktname	MAXIPLEX
Anwendungsbereich	Trinkwasserversorgung für Trinkwasserrohre aus Polyethylen PE 80 und PE 100
Werkstoff	Rotguss
Dimensionsbereich	Ø 20, 25, 32, 40, 50 und 63
Max. Betriebsdruck	16 bar
Type	Dimension (mm)
Winkelkupplung 90°	20, 25, 32, 40, 50, 63
Winkelverschraubung 90° mit AG	20x1/2", 25x1/2", 25x3/4", 32x3/4", 32x1", 32x1 1/2", 40x1", 40x1 1/4", 40x1 1/2", 50x1", 50x1 1/4", 50x1 1/2", 63x1 1/2", 63x2"
Wandscheibe	20x1/2" und 25x3/4"
T-Stück	20, 25, 32, 40, 50, 63
T-Stück, Mittelabgang mit AG/IG	20x1/2"AG, 25x3/4"AGx1/2"IG, 32x1AGx3/4"IG, 40x1 1/4"AGx1"IG, 50x1 1/4"IG, 50x1 1/2"AG, 63x2"AGx1 1/2"IG
Kupplung	20, 25, 32, 40, 50, 63
Kupplung lang	32, 40, 50, 63
Verschraubung mit IG	20x1/2", 25x3/4", 25x1", 32x1", 40x1 1/4", 50x1 1/4", 50x1 1/2", 63x2"
Verschraubung mit AG	20x1/2", 25x1/2", 25x3/4", 32x3/4", 32x1", 32x1 1/4", 32x1 1/2", 40x1", 40x1 1/4", 40x1 1/2", 50x1", 50x1 1/4", 50x1 1/2", 63x1 1/2", 63x2"
Verschraubung mit AG für Ventilbohrarmatur	32x1", 40x1 1/4"
Verschraubung mit Innenlötende	15x20, 15x25, 22x25, 28x32, 35x40, 42x50, 54x63
Reduzierkupplung zu Maxiplex - Klemmverbindern	32x25, 40x32, 50x40, 63x50


 Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
 Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle