



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6110CR0067
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Viega GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Vertreiber <i>distributor</i>	Viega Deutschland GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Schrägsitz-Absperrventil (6110)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Schrägsitz-Absperrventil mit Rückflussverhinderer
Modell <i>model</i>	Easytop-XL-KRV-Schrägsitzventil
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 4-0019/24 vom 26.08.2024 (TZW) Baumusterprüfung: RV 002/16 vom 14.09.2016 (TZW) Baumusterprüfung: RV 029/15 vom 04.01.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13959 (01.01.2005) DIN EN 1213 (01.12.1999)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	04.01.2031 / 25-1061-WNV

70028-04-A-DE

27.11.2025 Le A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

A. 20.72



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dv-gw-cert.com
www.dv-gw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
2238 XL; 2238.5 XL	Anschlüsse: Flansch 8-Loch Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 65	
2238 XL; 2238.5 XL	Anschlüsse: Flansch 8-Loch Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 80	
2238 XL; 2238.5 XL	Anschlüsse: Flansch 8-Loch Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 100	

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Werkstoff: Rotguss (CC499K) oder Siliziumbronze (CC246E / CuSi4Zn9MnP)

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.



DVGW
CERT