



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6102BT0071

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Viega GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Vertreiber <i>distributor</i>	Viega GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Kugelhahn (6102)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Easytop Inox-Kugelhahn aus Edelstahl, mit Pressanschlüssen und SC-Contur im unverpressten Zustand undicht
Modell <i>model</i>	2370
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 120003396-21-IB vom 19.08.2021 (MPM) Ergänzungsprüfung: 120003824-E vom 25.04.2012 (MPM) Baumusterprüfung: 120002871-2 vom 07.02.2008 (MPM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13828 (01.12.2003) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	08.02.2028 / 23-0040-WNV

70009 04 A DE

20.03.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

G. Schmidt



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
2370	Armaturengruppe: I Nennweite: DN 15	
2370	Armaturengruppe: I Nennweite: DN 20	
2370	Armaturengruppe: I Nennweite: DN 25	
2370	Armaturengruppe: I Nennweite: DN 32	
2370	Nennweite: DN 40	
2370	Nennweite: DN 50	

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

beidseitig Pressanschlüsse System "Sanpress Inox SC-Contur" (DW-5801BL0035)

DVG