

INSPEKCIJSKA POTVRDA 3.2.***Inspection certificate 3.2.*****HRN EN 10204****br.: IP-L2-251215-2**

Predmet ispitivanja: **Navojni fitting (R2)**
Od bronce, silicijeve bronce ili legure bakra i silicija

Svrha ispitivanja: Utvrđivanje kakvoće – provjera sukladnosti s ranije odobrenim tipom, prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača.

Naručitelj: **Viega GmbH & Co. KG**
Viega Platz 1
DE-57439 Attendorn, Njemačka

Proizvođač: **Viega GmbH & Co. KG**
Viega Platz 1
DE-57439 Attendorn, Njemačka

Mjesto ispitivanja: VIKlab

Ovlaštena tvrtka: VIK-HR d.o.o. Zagreb, Zagrebačka cesta 231, tel. 01 23 13 060;
fax.: 01 23 32 036; e-mail: vik@vik.hr

Broj ovlaštenja: OIB:77964845376; Tt-25/1997-1

Datum ispitivanja: prosinac 2025.

Završeno: 2025.12.15.

Valjanost: dvije godine, najkasnije do 2027.12.15.

ZAVRŠNA OCJENA

Inspekcija je izvršena sukladno HRN EN 10204:2007, Metalni proizvodi - Vrste dokumenata o ispitivanju.

Imenovani proizvodi **Viega navojni fitting (R2), od bronce (CC499K), silicijeve bronce (CuSi₄Zn₉MnP) ili legure bakra i silicija (CuZn21Si3P)** imaju deklarirana svojstva prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača te se prema tehničkim uputama proizvođača, mogu koristiti za instalacije vode za grijanje maksimalne radne temperature 105 °C i maksimalnog radnog tlaka 1,6 Mpa (16 bar)) za promjere ≤ 2", te maksimalnog radnog tlaka 1,0 Mpa (10bar) za promjere ≥ 2,1/2"



Odobrio:
mr. Vladislav Špacir, dipl. ing.