

PRÜFZEICHENBESCHEINIGUNG

zur Wasserstofftauglichkeit

100 Vol.-% in Erdgas

Das DVGW-Prüflaboratorium Energie der DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH
Freiberg bestätigt die erfolgreiche Prüfung von

Kunststoff-Pressverbinder für Rohrleitungen aus PE-HD;
Typ „GEOPRESS K Gas“;
d32 ... d63

in Anlehnung an die Prüfgrundlage

DBI-GTI 117:2022-06

Prüfungen zu „H2ready“ für Übergangsverbinder aus Kunststoff für Rohrleitungen aus PE-HD

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem nachfolgenden Prüfbericht dokumentiert.

B 23/06/4108 | 14.06.2023

Aufgrund dieser Prüfzeichenbescheinigung ist der Antragsteller

VIEGA GmbH & Co. KG
(Viega Platz 1, 57439 Attendorn)

berechtigt, das Gewährleistungszeichen H2ready für die oben genannten Produkte in Übereinstimmung
mit der Satzung anzuwenden. Die Prüfzeichenbescheinigung ist gültig bis zum 13.06.2026.



Dipl.-Ing. Renald Aßmann
Leiter Prüflaboratorium



Freiberg, den 14.06.2023

DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg | DVGW-Prüflaboratorium Energie
Halsbrücker Straße 34 | D-09599 Freiberg, Germany | pruefstelle@dbi-gruppe.de

Diese Bescheinigung bestätigt die Einhaltung von technischen Anforderungen in den genannten Prüfgrundlagen durch die genannten Produkte. Diese beziehen sich ausschließlich auf Funktion/Dichtheit und nicht auf Materialien soweit in den Prüfgrundlagen nicht separat ausgewiesen. Sie bestätigt keine Normkonformität der geprüften Produkte. Die Gewährleistungsmarke H2ready gilt nur in Verbindung mit dem/n oben genannten Prüfbericht/en. Sind Auflagen in den Prüfberichten, die der Gewährleistungsmarke zugeordnet sind, angegeben, so beginnt das Recht zur Benutzung der Gewährleistungsmarke erst nach deren Umsetzung.