

Prüfbericht Nr: 57218310-03  
Datum: 21.05.2019

Test report No: 57218310-03  
Date: 21.05.2019

## WELL-Klassifizierung

## WELL-Classification

**Hersteller:**  
*Manufacturer*

Viega Supply Chain GmbH & Co. KG  
Viega Platz 1  
57439 ATTENDORN  
DEUTSCHLAND

**Herstellwerk:**  
*Manufacturing plant*

Viega Supply Chain GmbH & Co. KG  
Bielefelder Straße 94  
57368 LENNESTADT-ELSPE  
DEUTSCHLAND

**Produkt:**

WC-Spülsystem  
Viega 3H „Prevista“  
Nr.: 8521 / 8522 / 8530 / 8521.32 /  
8522.31 / 8522.33 / 8524 / 8502 /  
8512 / 8512.31 / 8522.14 (CL 2)  
als Spülkasten  
für den Bereich WELL Home

**Product:**

WC-flush-system  
Viega 3H „Prevista“  
no.: 8521 / 8522 / 8530 / 8521.32 /  
8522.31 / 8522.33 / 8524 / 8502 /  
8512 / 8512.31 / 8522.14 (CL 2)  
as a flushing cistern  
for the sector WELL Home

Menge (Durchfluss)

Einstellbare Spülwassermenge für ein  
Spülwassernennvolumen von 6 l



Volume (flush volume)

Adjustable flush water volume for a  
nominal flush water volume of 6 l

Spülprogramm

Definierte Mindermengenspülung  
durch 2 Mengen-Spülung (Spartaste)



Flush program

Defined minimum volumes flush  
with 2 volume flush (economy button)

Dem Prüflabor liegt folgender zugehörige  
Prüfbericht vor.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Nr.: 60240799-001  
vom **21.05.2019**

(Bitte dieses Datum auf dem Online Registrierungsantrag eingeben.)

Following belonging test report is present to the  
test laboratory.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
No.: 60240799-001  
dated **21.05.2019**

(Fill this date in the online registration application please.)

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Sanitär- und Abscheidetechnik



Matthias Hildebrand / SV

Bearbeiter  
hi / li



Alexander Liske / SV