

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Стройтехнорм», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
тел./факс + 375 17 288-61-21, тел. + 375 17 283-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 01.0971.20

Дата регистрации « 31 » января 2020 г.

Действительно до « 31 » января 2025 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Трубы торговой марки «Viega» из полибутилена с антидиффузионным слоем из поливинилэтилена трехслойные (PB/EVOH) номинальным наружным диаметром 12, 15 мм и пятислойные (PB/EVOH/PE-LLD) номинальным наружным диаметром 17, 20, 25 мм, коллекторы и детали соединительные к ним торговой марки «Viega» из бронзы, латуни и нержавеющей стали.

2. Назначение

Для устройства внутренних систем отопления (в том числе с подогревом пола и стен) с температурой теплоносителя до 90 °С (диаметры 12 и 15 мм), до 70 °С (диаметры 17, 20, и 25 мм) и рабочим давлением до 1,0 МПа (диаметр 12 мм), до 0,8 МПа (диаметр 15 мм), до 0,6 МПа (диаметры 17, 20 и 25 мм).

3. Изготовитель

«Viega Supply Chain GmbH & Co. KG», Германия,
Bernrieder Straße 12, 94559, Niederwinkling – (трубы);
Viegastraße 1, 99518, Großheringen; Zum Langen Acker 7, 57439, Attendorn-Ennest;
Bielefelder Straße 94, 57368, Lennestadt-Elspe – (детали соединительные и коллекторы).

4. Заявитель

«Viega Technology GmbH & Co. KG», Германия,
Viega Platz 1, 57439, Attendorn.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний ЦИСП РУП «Стройтехнорм» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0494) от 11.01.2020 № 13(3)-16/20;

протокола испытаний ЦИСП РУП «Стройтехнорм» от 11.01.2020 № 13(3)-17/20;

протокола испытаний «SKZ-Testing GmbH» (аттестат аккредитации № D-PL-19033-01-00) от 21.11.2019 № RA5339.203378.19;

акта инспекционного контроля заводской системы производственного контроля от 17.10.2019 г.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Стройтехнорм» осуществляет инспекционный контроль производства продукции «Viega Supply Chain GmbH & Co. KG», Германия.

7. Особые отметки

Пример маркировки труб: 301 Meter Viega Fonterra Fussbodenheizungrohr 12×1,3 PB-R nach DIN 16968 SKZ A563 MPA-Quality Label 127804 Klasse 5/8 bar sauerstoffdicht nach DIN 4726 Tmax 95 °C ae. Daz. Z/11:56 2902 711603/gt.

Пример маркировки деталей соединительных из бронзы: Viega 12×1,3×½ III Z Y a.

Пример маркировки деталей соединительных из латуни: Viega 12×1,3 II 0 n o DVGW KIWA.


Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



И.Л. Лишай

24 января 2020 г.

№ 0011588

