



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DV-7301BS0411

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Viega GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Vertreiber <i>distributor</i>	Viega GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Produktart <i>product category</i>	Nichtrostende Rohre: Rohr aus nichtrostendem Stahl (7301)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Sanpress-Rohr, Werkstoff: 1.4401, längsnahtgeschweißte Rohre aus nichtrostendem Stahl für die Trinkwasser- und Gasinstallation
Modell <i>model</i>	Sanpress-Rohr 1.4401
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 12 7804-23-06-PB vom 28.11.2023 (MPM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 541 (01.10.2004) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 01.08.2027 / 24-0331-WNR

70028-04-A-DE

08.01.2025 Bn A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

i. A. W. Z.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvwg-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Sanpress-Rohr 1.4401	Fertigungsgruppe: 12 bis 108 mm	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Geprüfte Abmessungen nach DVGW GW 541 Tabelle 3: 12,0 mm; 15,0 mm; 22,0 mm; 28,0 mm; 35,0 mm; 42,0 mm; 54,0 mm; 64,0 mm; 76,1 mm; 88,9 mm und 108,0 mm