

Viega Advantix, duschränna och trekantig golvbrunn för klinkergolv

Innehavare/Utfärdat för

Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Tyskland

Organisationsnummer: DE307732088

Tel: +49 2722 61 -0, E-post: info@viega.de, Hemsida: www.viega.com

Produktbeskrivning

Viega Advantix duschränna och golvbrunn har brunnshus tillverkat av PP. Överdel och galler tillverkas av rostfritt stål. Totalhöjd är justerbar, totalhöjd för duschrännan är 90-190 mm och totalhöjd för trekantig brunn är 110-215 mm.

Galler har belastningsklass K3.

Brunnshuset har sidoutlopp i DN 50 och flöde 0,9 l/s.

Avsedd användning

Golvavlopp för avledning av spillvatten och för montering i betongbjälklag med golvbeläggning av klinker.

Handelsnamn

Viega Advantix duschränna.

Viega Advantix trekantig golvbrunn.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:641	1:a meningen och sista meningen 2:a stycket
Utformning	6:644	1:a meningen och 2:a stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Advantix duschränna, version 520449 daterad 2013-07-05.

Monteringsanvisning Advantix trekantig golvbrunn, version 519479 daterad 2012-04-01.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 127, Kontrollorgan: DTI

Typgodkännande SC0268-13 | 2021-04-14

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

140410

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Kontroll forts.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Viega GmbH & Co. KG, 57368 Lennestadt-Elspe, Tyskland.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Förpackning märks med:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Viega
enligt handelsnamn
SC0268-13
†
1002
RISE
DTI

Brunnhus märks med:

Innehavare*
Modell
Tillverkningsdatum

Viega
Advantix
datum

*märkning på galler

Bedömningsunderlag

Rapport 7310352-01 och 7310352-02 från TÜV Rheinland LGA, Tyskland.
Rapport 439295 och 787717 från DTI, Danmark.

Kommentarer

Monteringsanvisningar skall levereras med produkterna.

Duschrännan uppfyller krav enligt standard EN 1253-1:2015 med följande undantag:

Vattenlåsets djup varierar mellan 35-50mm (krav i standard är 50mm) beroende på brunnens installationshöjd. Krav enligt standard SS-EN 1253-1 för vattenlåsets egenskaper enligt punkt 5.3.1 och 5.8 är uppfyllt även med minsta djup på vattenlås.

Golvbrunnarnas täthet mot tätskikt är verifierad enligt ETAG 022 annex G tillsammans med ARDEX S1-K våtrumssystem.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2019-02-01, med giltighetstid t.o.m. 2024-01-31.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-01-31.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric

An abstract graphic consisting of several overlapping, tilted rectangular outlines in a light gray color, scattered across the middle section of the page.