



CERTIFIKAT O SKLADNOSTI



STISLJIVI CEVNI SISTEM ZA STROJNE INSTALACIJE

PRESTABO in PRESTABO XL

št. certifikata: C2793/26

velja do: 27. 01. 2029

Naročnik/dobavitelj : Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1, 57439 Attendorn

Proizvajalec: Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1, 57439 Attendorn

Podatki o izdelku/sistemu:

- **zunanji premer cevi (mm):** PRESTABO 12 ; 15 ; 18 ; 22 ; 28 ; 35 ; 42 ; 54
PRESTABO XL: 64 ; 76,1 ; 88,9 ; 108
- **material spojnih elementov:** jeklo 1.0308 (SIST EN 10305-3), galvansko pocinkano
- **material cevi:** jeklo 1.0308 (SIST EN 10305-3), galvansko pocinkano
jeklo 1.0215 (SIST EN 10305-3), pocinkano s postopkom „Sendzimir“
- **instalacije:** po priporočilih in navodilih proizvajalca VIEGA

Preskušeni vzorci ustrezajo zahtevam standarda(ov) ali normativnega(ih) dokumenta(ov):

DVGW W 534-(P) (01.11.2015) : Rohrverbinder und Rohrverbindungen

Certifikat je izdan na osnovi:

Poročilo o preskušanju: 2823/TL-26
Certifikat VDS: G 4090017
Certifikat Bureau Veritas: 49811/B0 BV
Certifikat TÜV: K . 23 - 016
Certifikat Lloyd's Register: LR22247876TA

Opombe: Certifikat je izdan izključno na osnovi sprejemljivih rezultatov preizkušenih spojev.
Rezultati se nanašajo izključno na preizkušene vzorce.
Preiskusni tlak: voda, 25bar

Ljubljana, dne 02. 02. 2026

Direktor :

Dr.-Ing. Miro Uran, univ. dipl. inž.



INSTITUT ZA VARILSTVO
Welding Institute