



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4350CL0159

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Viega GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Vertreiber <i>distributor</i>	Viega GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Gaszählerverschraubung (4350)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gaszähler-Anschlussstück für Zweistutzengaszähler mit integriertem Gasströmungswächter Typ K
Modell <i>model</i>	2649S
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 152983e K2020 vom 11.02.2021 (GWI) Kontrollprüfung Labor: 152983e K2018 vom 26.10.2018 (GWI) Baumusterprüfung: 152983eT0/16463 vom 30.04.2010 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 3376-1 (01.02.2005)- in Anlehnung

Ablaufdatum / AZ 30.04.2025 / 21-0736-GNV
date of expiry / file no.

30.06.2022 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter per Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart	Bemerkungen
<i>gas category</i>	<i>remarks</i>
Brenngase nach G 260	
Typ	Technische Daten
<i>type</i>	<i>technical data</i>
2649S	Nenndruckstufe: MOP 1 Nennweite: DN 25
	GS-Nennwert: 2,5/4/6
Verwendungshinweise / Bemerkungen	
<i>hints of utilization / remarks</i>	
Betriebsdruck: 15 bis 100 mbar	
Einbaulage: senkrecht nach unten	
Anschlussart: eingangsseitig Außengewinde R 1 nach DIN EN 10226-1, ausgangsseitig Gewinde G 1 1/4 nach DIN EN ISO 228-1 für Zweistützengaszähler der Größen bis G6	
Umgebungstemperaturbereich: -10 bis +40 °C	

