

Prüfbericht Nr: 57219271-03  
Datum: 09.09.2020

Test report No: 57219271-03  
Date: 09.09.2020

## WELL-Klassifizierung

## WELL-Classification

**Hersteller:**  
*Manufacturer*

Viega Supply Chain GmbH & Co. KG  
Viega Platz 1  
57439 ATTENDORN  
DEUTSCHLAND

**Herstellwerk:**  
*Manufacturing plant*

Viega Supply Chain GmbH & Co. KG  
Bielefelder Straße 94  
57368 LENNESTADT-ELSPE  
DEUTSCHLAND

**Produkt:**

**Product:**

WC-Spülsystem  
Viega 3F „Prevista“  
Nr.: 8503 / K8503 / 8513 / K8513 /  
8513.31 / 8523  
als Spülkasten  
für den Bereich WELL Public

WC-flush-system  
Viega 3F „Prevista“  
no.: 8503 / K8503 / 8513 / K8513 /  
8513.31 / 8523  
as a flushing cistern  
for the sector WELL Public

Menge (Durchfluss)  
Einstellbare Spülwassermenge für ein  
Spülwassernennvolumen von 6 l

★

Volume (flush volume)  
Adjustable flush water volume for a  
nominal flush water volume of 6 l

Spülprogramm  
Definierte Mindestmengen-  
Spülung durch 2 Mengen-Spülung (Spartaste)

★ ★

Flush program  
Defined minimum volumes flush  
with 2 volume flush (economy button)

Hygiene  
Berührungsfreie Auslösung  
mit Stagnationsspülung

★ ★

Hygiene  
Contact-free actuation  
with stagnation flush

Dem Prüflabor liegt folgender zugehörige  
Prüfbericht vor.  
TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Nr.: 60240799-009  
vom **09.09.2020**

Following belonging test report is present to the  
test laboratory.  
TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
No.: 60240799-009  
dated **09.09.2020**

(Bitte dieses Datum auf dem Online Registrierungsantrag eingeben.)

(Fill this date in the online registration application please.)

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Sanitär- und Abscheidetechnik

Bearbeiter  
hi / li



Matthias Hildebrand / SV



Alexander Liske / SV