



Akkreditiert durch das Bundesministerium  
für Arbeit und Wirtschaft



## ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes  
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Gas

Registrierungsnummer

**G 2.887**

Geltungsdauer

**bis Ende September 2025**

Inhaber

**Viega GmbH & Co KG**

Viega Platz 1  
57439 Attendorn  
DEUTSCHLAND

◆ Vertrieb in Österreich

Viega GmbH  
Palmsdorf 102  
4863 Attersee am Attersee

Hersteller

Viega GmbH & Co KG / DE

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM - VA HL 9041 vom 16. August 2022

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-G 100 Ausgabe Dezember 2014
- QS-G 137 Ausgabe Jänner 2017  
(ÖNORM EN 331:2016-03)

Produkt

Gasgerätekegelhahn (Eckform)  
(Eingang: AG nach ÖNORM EN 10226-1,  
Ausgang: AG nach ÖNORM ISO 228-1  
zum Anschluss einer Tülle nach DIN 3436 (mit  
Kegeldichtung und Dichtring) mit IG nach  
ÖNORM EN 10226-1)

mit thermisch auslösender Absperreinrichtung  
ausschließlich für Geräteanschluss

Type: **G2109T**

in den Dimensionen DN 15, 20, 25

Betriebsdruck MOP 5 bar / GT1

Umgebungstemperaturbereich: -20 / +60 °C

Kategorie/Anwendungsbereich:

- für Gasleitungen mit Gasen der Kategorie II  
2H3B/P
- für Gase nach ÖVGW-Richtlinie G B210  
(Gasbeschaffenheit), Juni 2021
- Flüssiggas nach ÖNORM C 1301 im  
gasförmigen Zustand
- Anwendungsbereich entsprechend den  
ÖVGW-Richtlinien (Kunden-Gasanlagen G  
K und Flüssiggasanlagen F G)

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke  
Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und  
Wasserversorgung.“

Wien, am 20. Oktober 2022

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer  
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle