VIK-HR d.o.o.
Zagrebačka c. 231, HR-10000 Zagreb
MB: 0171905, OIB: 77964845376

tel.: +385 (0)1 23 13 060
fax: +385 (0)1 23 32 036
www.vik.hr,
vik@vik.hr

INSPEKCIJSKA POTVRDA 3.2.
Inspection certificate 3.2.
HRN EN 10204
br.: IP-L2-260708-1

Predmet ispitivanja:	**Easytop-Podžbukni ventil sa ravnim sjedištem (Viega model 2235.3, artikl br. 756857)**
Svrha ispitivanja:	Utvrđivanje kakvoće – provjera sukladnosti s ranije odobrenim tipom, prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača.
Naručitelj:	**Viega GmbH & Co. KG** **Viega Platz 1** **DE-57439 Attendorn, Njemačka**
Proizvođač:	**Viega GmbH & Co. KG** **Viega Platz 1** **DE-57439 Attendorn, Njemačka**
Mjesto ispitivanja:	VIKlab
Ovlaštena tvrtka:	VIK-HR d.o.o. Zagreb, Zagrebačka cesta 231, tel. 01 23 13 060; fax.: 01 23 32 036; e-mail: vik@vik.hr
Broj ovlaštenja:	OIB:77964845376; Tt-25/1997-1
Datum ispitivanja:	srpanj 2026.
Završeno:	2026.07.08
Valjanost:	dvije godine, najkasnije do 2028.07.08

ZAVRŠNA OCJENA

Inspekcija je izvršena sukladno HRN EN 10204:2007, Metalni proizvodi - Vrste dokumenata o ispitivanju.
Imenovani proizvod **Viega Easytop-Podžbukni ventil (Viega model 2235.3, artikl br. 756857)** sa ravnim sjedištem ima deklarirana svojstva prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača te se, prema tehničkim uputama proizvođača, može koristiti za instalacije vode u zgradama namijenjene za ljudsku potrošnju maksimalne radne temperature 90 °C i maksimalnog radnog tlaka 1,0 MPa (10 bar) za specificirane materijale i ispitana svojstva, kako je navedeno u Izvješću o ispitivanju br. **I-L2-260708-1.**

ZA USLUGE – HR – 10000 ZAGREB, Zagrebačka cesta 231 d.o.o.

Odobrila:
Josipa Špacir, dipl. ing.

Ispitivanje izvršio: VIK-HR d.o.o. Zagrebačka cesta 231, HR-10000 ZAGREB, ispitni laboratorij ustrojen prema HRN EN ISO/IEC 17025.