

SVGW
Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



Zertifikat Nr. 17-032-6 SVGW

Zertifikatsinhaber: Viega GmbH & Co. KG, DE-57439 Attendorn
Hersteller: Viega GmbH & Co. KG, DE-57439 Attendorn
Vertreter / Vertreiber: Viega GmbH & Co. KG, DE-57439 Attendorn

Gestützt auf das Reglement ZG101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas“ und auf den Bericht Nr. 17-032-6 zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Verbindungen, Rohrsysteme
Bezeichnung: Profipress G
Profipress G XL
Typen: 26...
26...XL

Bögen, T-Stücke, Übergangsstücke/-bögen, Muffen, Reduzierungen, Verschraubungen, Kappen/Stopfen, Flansche, Wandscheiben

Nennweite: da 12 – da 54 (Typen 26...), da 64 (Typen 26...XL)

Zertifizierungsgrundlage: DVGW G 5614 (2013)

Gültigkeit: 31.12.2027


Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 5 bar für Gasinstallationen im Gebäude
- thermische Belastbarkeit: +650°C bis 1 bar
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis +70°C

Bestimmungen:

- Für die Verpressung der Pressfittinge sind ausschliesslich die vom Hersteller bezeichneten Werkzeuge (Pressbacken) und Dichtungen anzuwenden.
- Es sind Kupferrohre nach EN 1057 bzw. DVGW GW 392 zu verwenden. Das Pressverbinder-System darf nur von Anwendern eingesetzt werden, die in geeigneter Weise instruiert worden sind.

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 11.11.2021