

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі  
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00278-22  
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №  
Термін дії з 11 листопада 2022 до 10 листопада 2024  
Term of validity is from



10393  
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Продукція  
Production

Фітинги з міді та бронзи під комерційною назвою системи 'Profipress G' для з'єднання мідних труб при будівництві систем газопостачання з тис-ком до 1,0 МПа

7412

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам  
Comply with the requirements

вимогам до міцності та герметичності з'єднань фітингів з трубами згідно з п. 23.7 (таблиця 42) ДБН В 2.5-20 (1,5 МПа - 1 година, 1,2 МПа - 24 години) та конструкції з'єднань (нероз'ємні, пресові фітинги, конструкція яких забезпечує обтискання з обох боків від ущільнювального кільця) згідно із п.п. 4.9, 4.9.3.2 ДСТУ-Н Б В.2.5-42:2010

Виробник (и)  
Producer (s)

Viega GmbH & Co. KG, D-57439, Viega Platz, 1, Attendorn, Germany (Німеччина)

Сертифікат видано  
Certificate is issued on

Viega GmbH & Co. KG, D-57439, Viega Platz, 1, Attendorn, Germany (Німеччина)

Додаткова інформація  
Additional information

Фітинги з міді та бронзи під комерційною назвою системи 'Profipress G' для з'єднання мідних труб при будівництві систем газопостачання з тис-ком до 1,0 МПа, що виготовляються серійно з 11 листопада 2022 до 10 листопада 2024 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом  
з оцінки відповідності  
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»  
вул. Володимира Стельмаха, 62Д, м. Рівне, 33018,  
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net,  
атестат про акредитацію № 10393 від 15.03.2021

На підставі  
On the grounds of

Протоколу випробувань № 2119 від 11.11.2022 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,  
33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, атестат про акредитацію № 202334 від  
14 лютого 2022, висновку за аналізом документації № 426-Б/СА від 11 листопада 2022

Керівник органу  
з оцінки відповідності  
Director of the conformity assessment body



  
(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)  
М.П./Stamp

**Наталія КАРПЮК**

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити за тел. +38073-77-321-77